

# Certificado de constancia de las prestaciones



**0099/CPR/A43/0294**

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

## **URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.**

con domicilio social en	PO RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)
Producto de construcción	Lana mineral para equipos en edificación e instalaciones industriales
Norma armonizada	EN 14303:2009
Marca Comercial	P5858 / URSA AIR ALU-ALU
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)
Esquema de certificación	Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.
	Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Fecha de primera emisión	2011-09-08
Fecha de última emisión	2015-11-28
Fecha de expiración	2016-11-28

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA  
Director General de AENOR

**AENOR**

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

# Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0294

## Anexo al Certificado

Gama de espesores (mm)	Revestimiento cara A	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A)	Revestimiento cara B	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B)	Código de designación	Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK)
25	Aluminio impreso URSA reforzado - malla 5x5 mm - Papel Kraft	B-s1,d0	Aluminio liso - Papel Kraft	B-s1,d0	MW-EN 14303-T5-MV1	10 / 0,032 24 / 0,034 40 / 0,036 60 / 0,038

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de primera emisión 2011-09-08  
Fecha de última emisión 2015-11-28  
Fecha de expiración 2016-11-28

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es